

Zduny, dnia 26.06.2012r.

Znak: PI.341.Z-4N.1.2012

WYKONAWCY  
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Złaków oraz przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Jackowice-Zduny”

Gmina Zduny informuje, że w dniu 25.06.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące w/wym. zamówienia:

**ZAPYTANIE:**

1. W związku z rozbieżnościami wynikającymi z treści punktu 8.4 SIWZ i 16.6 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może złożyć kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zawierający kolumny:

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość końcowa
-----	------------	-----------	-------	------------------	-----------------

2. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie edytowalnej wersji formularza ofertowego oraz załączników, które należy złożyć wraz z ofertą oraz przedmiarów robót.
3. Skąd Wykonawca ma pozyskać destruktu o którym mowa w przedmiarze „przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Złakowie” - pozycja 12?
4. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR2 dla w. wiążącej i ścieralnej
5. Prosimy o wskazanie uziarnienia w. ścieralnej gdyż specyfikacja techniczna dopuszcza kilka możliwości: AC5S, AC8S, AC11S.

**ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI:**

Ad. 1. Tak może złożyć.

Ad. 2. Formularz i załączniki znajdują się przy siwz., przedmiary robót znajdują się na stronie BIP (pod plikiem siwz)

Ad. 3. Wykonanie poboczy z destruktu należy do Wykonawcy (zamawiający może polecić podmiot, który dysponuje tym materiałem).

Ad. 4. Obie warstwy – KR2.

Ad. 5. AC 11S.

**TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN.**

Powyższe informacje zostają zamieszczone w dniu 26.06.2012r. na stronie [www.ugzduny.bip.cc](http://www.ugzduny.bip.cc) do wiadomości w sprawie ogłoszonego w/wym przetargu nieograniczonego i przejęte do realizacji przez przyszłych oferentów.

  
.....  
(kierownik Zamawiającego) **WÓJT**  
**Zamawiającego** *wski*