

Konstrukcja stalowa mocująca  
uchwyt odciągowy przyłącza UOP 4-25

AsXSn 4x25 mm<sup>2</sup>

Słup PP-10 Nr 37

Stacja trafo Nr 4-0390  
Wiskienica Dolna 1

WTNH-2c 125A  
Obwód Nr 2

3 x STV DO 2 z wkładką gG/gI 40 A

Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką 50 A oraz STV DO 2 przystosowane do plombowania

Złącze pomiarowe ZP-154

$R \leq 10 \Omega$

① OSZ 26x2x40

② OSZ 53x40

Tablica mieszkaniowa  
TM-3

YDYp 3x6 mm<sup>2</sup>

Tablica mieszkaniowa  
TM-2

YDYp 3x6 mm<sup>2</sup>

Tablica mieszkaniowa  
TM-1

YDYp 3x6 mm<sup>2</sup>

Zamawiający Gmina Zduny 99 - 440 Zduny Zduny Nr 1C		
Tytuł opracowania Wymiana istniejącego przyłącza napowietznego do budynku socjalnego na działce Nr 154 w miejscowości Wiskienica Dolna gmina Zduny oraz wykonanie wewnętrznych linii zasilających oraz złącza pomiarowego do tablic mieszkaniowych. Schemat ideowy zasilania.		
Projektant Piotr Borkowski upr. bud. i projekt. Nr 7/78 Sk-ce	Podpis	Skala Rys. Nr 2