

IN TEC Plan		Stadium: PB	Strona: 1
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 1012" m. ZDUNY, pow. ŁOWICZ			Nr arch.: 0002
Załącznik Nr	M 020.1 / 1-00-0002-00	Obliczenia przetężeńiowe	
	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Opracował:	Jakub Kuźmiński		05.2010
Projektował:	Jakub Kuźmiński		05.2010
<p>"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" GMINA ZDUNY BUDYNEK SOCJALNO-SPORTOWY</p>			
<p>Sochaczew 2010</p>			

IN TEC Plan										Załącznik Nr					M 020.1/1-00-0001-00											
										Nr arch.					0001											
										OBLICZENIA PRZETĘŻENIOWE																
Nazwa odbiornika	P _i	k _z	P _s	cosφ	I _B	I _N	Zabezp	Typ kabla			Material	Sposób ułożenia	Przewodność	I _z	k _g	I _z k _g	L	DU	kl ₂	I ₂	1,45xI _z	I _B <I _N <I _z	I _z <1,45xI _z	I _{bn} =I _B x1,2	I _{bn} <I _N	
	[kW]		[kW]	[--]	[A]	[A]	typ		[mm ²]			[S/mm ²]	[A]		[A]	[m]	[%]		[A]	[A]	[TAK/NIE]	[TAK/NIE]	A	[TAK/NIE]		
Tablica piętrowa TOZ-1	6,20	1,00	6,2	0,87	10,3	50	C	YLYzo	5	x	16,0	Cu	D	35	84	0,85	71,4	3	0,02	1,45	72,5	103,5	TAK	TAK	12,4	TAK
Tablica piętrowa T1	8,20	0,58	4,8	0,87	7,9	50	C	YLYzo	5	x	16,0	Cu	D	35	84	0,85	71,4	3	0,02	1,45	72,5	103,5	TAK	TAK	9,5	TAK
Razem TOZ-1 i T1	14,40	0,77	11,0	0,87	18,3	50	C	YLYzo	5	x	16,0	Cu	D	35	84	0,85	71,4	3	0,04	1,45	72,5	103,5	TAK	TAK	22,0	TAK

Doboru kabli dokonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001