

BILANS MOCY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO

Lp	Nazwa odbiornika	Symbol	Ilość		Pn	Pi	kz	cos f	tg φ	Po	Qo	Io
			zainst.	prac.								
			szt	szt								
TABLICA PARTERU T1												
1	Gniazda ogólne		20	20	0,30	6,0	0,5	0,9	0,48	3,00	1,45	5,07
2	Oświetlenie pomieszczeń		1	1	2,20	2,2	0,8	0,9	0,48	1,76	0,85	2,97
3												
4	RAZEM TOZ1					8,2	0,58	0,90	0,48	4,8	2,3	8,0

UWAGA: Bilans opracowano metodą współczynnika zapotrzebowania mocy.