

Zduny, dnia 19.07.2011r.

Znak: PI.341.Z-5N.2011

WYKONAWCY  
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

„Przebudowa drogi gminnej nr 105401E Etap III (kontynuacja) w miejscowości Zalesie oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce”

Gmina Zduny informuje, że w dniu 19.07.2011r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W **przedmiarze robót pozycja 13** na przebudowę drogi gminnej nr 105401 E Etap III (kontynuacja) w miejscowości Zalesie oraz w **przedmiarze robót pozycja 10** na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce – mówi się o plantowaniu poboczy z uzupełnieniem materiałem o nazwie destrukta bitumiczny lub asfalt pofrezowy. Uważamy, że zapis ten nie daje równych szans wszystkim Wykonawcom, dyskwalifikując potencjalnych oferentów w tym także naszą firmę z uwagi na to, iż materiał wymagany do uzupełnienia poboczy jest materiałem specyficznym (deficytowym) nie będącym w ciągłej ogólnodostępnej sprzedaży i tylko bardzo niewielu Wykonawców może nim dysponować.

W związku z powyższym składamy zapytanie czy do uzupełnienia poboczy można zamiennie zastosować materiał kamienny tj. kliniec frakcji 0-31,5mm.

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy j/w udziela odpowiedzi:**

**Ad. 1.** Zamawiający dopuszcza wykonanie uzupełnienia poboczy z materiału zamiennego jakim jest kliniec frakcji 0-31,5mm na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Maurzyce, natomiast na drodze w msc. Zalesie jako dalsza kontynuacja przebudowy całego odcinka drogi zamawiający chcąc zachować taką samą technologię wykonania poboczy i wymaga, aby były one wykonane z asfaltu pofrezowego.

Materiał jakim jest asfalt pofrezowy jest dostępny dla każdego z wykonawców w takim samym stopniu, a zamawiający po rozeznaniu miejscowego rynku może wskazać minimum dwóch dostawców, którzy dysponują tym materiałem.

TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone w dniu 20.07.2011r. na stronie [www.ugzduny.bip.cc](http://www.ugzduny.bip.cc) oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zduny do wiadomości w sprawie ogłoszonego w/wym przetargu nieograniczonego i przejęte do realizacji przez przyszłych oferentów.

  
WÓJT  
(kierownik Zamawiającego)  
Jarosław Kozłowski