

Starostwo Powiatowe w Łowiczu  
Wydział Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 30

ŁOWICZ-m. 2011-04-27

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU  
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30a  
tel. 46 830 40 88, fax 46 837 56 78  
e-mail: ab@powiatlowicki.pl

**OPINIA NR 125/2011**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : **Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przyłącza elektroenergetyczne, przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego**

Charakterystyka : Kanalizacja sanitarne, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza energetyczne kablowe, przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego

Dla : Gmina Zduny

Adres : 99-440 ZDUNY  
Zduny 1C

Na zlecenie

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2011-03-30

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego :

Zduny, Nowe Zduny, Dąbrowa, Szymanowice

gmina : ZDUNY

Platnik :

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji "KOMA" s.c.  
Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska  
91-420 ŁÓDŹ  
Północna 27/29

Jednostka projektowa :  
Kozłowski Bartłomiej

Data posiedzenia : 2011-03-30

*Uwagi i zalecenia*

1. Uzgodnienie projektu inwestycji przez Zespół nie jest równoznaczne z branżowym uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jeśli przepisy branżowe ustalają specjalne branżowe zasady uzgadniania projektów w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych, czy sposobów zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2000r nr 100 poz.1086 z późniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać przed ich zakryciem.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Inżynier budownictwa lądowego  
i inżynierii sanitarnej  
nr upr. bud. 401/75/tm | GP. 11460-8/76

3. Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej (w zasięgu inwestycji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej 113.112-6018, 113.112-6022, 113.112-6061, 113.112-6062, 113.112-6063, 113.112-6024, 113.112-1061, 113.112-6023, 113.112-6012, 113.112-6010, 113.111-6021, 113.111-6022, 113.113-6008, 113.113-6009, 113.113-6006, 113.113-1001, 113.111-1042, 113.111-6012, 113.111-6017, 113.111-1008, 113.111-1062) prowadzić pod nadzorem uprawnionego geodety. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Starosty o przesuniętych lub uszkodzonych znakach osnowy geodezyjnej. W przypadku przesunięcia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, inwestor będzie obciążony kosztami ich wznowienia .
4. Prace w pobliżu istniejących drzew wykonywać ze szczególną ostrożnością bez uszkodzenia ich systemu korzeniowego i korony.
5. Budowa urządzeń podziemnych projektowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lub krzyżujących się, uzgodnionych przez ZUDP może się rozpocząć w ścisłej koordynacji inwestorów sąsiadujących.
6. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem inwestor przekazuje sprawę właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
7. ZE. S.A. Rej. Łowicz : Prace w pobliżu linii napowietrznych elektroenergetycznych wykonywać w porozumieniu z RE Łowicz. Prace w pobliżu linii kablowych elektroenergetycznych wykonywać pod nadzorem RE Łowicz przy wyłączonym napięciu. Kable elektroenergetyczne w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć rurą dwudzielną AROTA. Zachować katalogowe odległości od linii kablowych i słupów elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zgłosi się do RE Łowicz celem uzgodnienia harmonogramu wyłączeń.
8. TP S.A. : Zachować min. odległość poziomą 1.0m projektowanych urządzeń od istniejącej infrastruktury telefonicznej.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi.  
Rozpoczęcie robót należy zgłosić przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług Katowicach ul. Ordona 13 ; 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. firmy tj. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa Łódź ul. Narutowicza 107a, 90-145 Łódź, tel. 426781342, fax.426724404, na warunkach odpłatnych. W miejscach skrzyżowań istniejące kable telefoniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.  
W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor ( Wykonawca ).
9. Ter. Insp. Mel. i Urządzeń Wodnych w Kutnie - Filia w Łowiczu ul. Pijarska 1 : Zgodnie z pismem I-K/6216/85Ł/45/2011 z dnia 16.03.2011r.
10. CEWOKAN : Bez uwag.
11. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu : Zgodnie z Decyzja PZDiT 5445/44/2011 z dnia 22.03.2011r.

**Z up. Starosty**

Elżbieta Wojciechowska-Andrzejewska  
Inspektor  
w Wydziale Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Inżynier budownictwa ładowego  
i inżynierii sanitarnej  
nr upr. bud. 401/75/k.m i GP. II-460-8/76