

**KOMA Zakład Projektowania  
i Realizacji Inwestycji s.c.  
ul. Północna 27/29  
91-420 Łódź**

Dotyczy uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasilaniem energetycznym w m. Dąbrówka, Zduny, Nowe Zduny, Szymanowice, Maurzyce, Strugienice, gm. Zduny

W związku z Państwa wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej jw. i dostarczonym pismem WZMiUW wraz z załącznikami graficznymi, uzgadniamy pozytywnie przedłożoną dokumentację projektową w zakresie rozwiązania kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych. Informujemy, że teren objęty opracowaniem jest zmeliorowany.

W załączeniu przedkładamy mapy ewidencyjne w skali 1 : 5000 miejscowości przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna na których zaznaczono kolorem żółtym sieć drenarską i rowy melioracyjne oraz kolorem brązowym obszary zdrenowane.

Odległość w świetle pomiędzy projektowaną rurą kanalizacyjną a dnem rowu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Dla odległości w świetle mniejszych niż 1 m stosować rury ochronne na rurach przewodowych. W przypadku uszkodzenia dna lub skarpy rowów oraz przepustów podczas robót ziemnych i montażowych należy je odtworzyć do stanu poprzedniego.

W celu uniknięcia zniszczenia istniejącej sieci drenarskiej podczas realizacji robót na ww. odcinkach należy roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu stwierdzenia występowania urządzeń melioracyjnych. W przypadku ich napotkania odtworzyć w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.201 Prawo wodne (Dz.U. Z 2005 r nr 239, poz. 2019 z późn zm)

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą siecią drenarską lub sączkami drenarskimi należy je odtworzyć do stanu poprzedniego pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela gminnej spółki wodnej.

Gminna Spółka Wodna Zduny  
99-440 Zduny, Zduny 1b  
NIP: 834-15-23-594

Przewodniczący Zarządu Gminnej  
Spółki Wodnej ZDUNY

*Janusz Adam Domżał*

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

inżynier budownictwa i inżynierii sanitarnej  
cud. 401.75/Lm  
14.04.2011