

Zduny, dnia 22.07.2014r.

Znak: PI.271.Z-5N.1.2014

**Zamawiający:**

Gmina Zduny, 99-440 Zduny 1c  
tel. (46) 838 74 26, (46) 838-75-90, ; fax: (46) 838 74 23  
e-mail: [inwestycje@gminazduny.pl](mailto:inwestycje@gminazduny.pl)  
[www.ugzduny.bip.cc](http://www.ugzduny.bip.cc)

dot. postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania:

„Budowa szkolnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach wraz z budową zbiornika na ścieki bytowe oraz przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia”

Gmina Zduny jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n. „Budowa szkolnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach wraz z budową zbiornika na ścieki bytowe oraz przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 239006-2014; data zamieszczenia: 17.07.2014r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie od wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Zestaw pytań nr 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi **ARIM SPORT/Double 4.O z nawierzchnią linoleum sport 4mm.**

Nawierzchnia linoleum jest nieszkodliwa dla zdrowia. Nawierzchnia nie zawiera żadnych metali ciężkich, a nawet spełnia rygorystyczne wymagania normy EN 71 „Bezpieczeństwo zabawek i produktów dla dzieci”, co jest nieosiągalne dla wykładzin sportowych z PVC. Nawierzchnia linoleum posiada właściwości bakteriostatyczne i antystatyczne. Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią linoleum spełniają wymagania normy EN 13501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę C<sub>fl</sub> – s1. W wykładzinie PVC o łącznej grubości z pianką sprężystą, grubość warstwy ścieralnej wynosi zaledwie do 2,1mm. W przypadku sportowej wykładziny linoleum o grubości 4 mm warstwa ścieralna to aż 3,4mm. Zapewni to użytkownikowi dłuższą żywotność nawierzchni.

**Odpowiedź nr 1**

Podłoga sportowa ma spełniać parametry techniczne jak w projekcie budowlanym.

**WÓJT**  
*Podpis*  
(podpis kierownika jednostki)  
**Jurka Janusz**