



- PODWOJNE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM**
- PODWOJNE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM**
- HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE 3P+N+Z400V-32A Z ROZLĄCZNIKIEM WARSTWOWYM 40A/4P**
- Q-SA ZALĄCZANIE SYRENY ALARMOWEJ. ROZLĄCZNIK WARSTWOWY 32A/4P W IZOLACYJNEJ SZCZELNEJ OSŁONIE**
- SP-SA METALOWA NIERDZEWNA SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA SYRENY ALARMOWEJ. SZAFKA 400x300x200 IP65 Z LISTWĄ Z 6 ZAGŁĘBKÓW 35mm NA SZYBIE MONTAŻOWEJ 35mm**

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM 3x2,5mm²-Cu/750V (INSTALACJA 230V) I 6x4mm²-Cu/750V (INSTALACJA 400V). PRZEWOODY POD TYNKIEM.
2. PRZEJŚCIA PRZEWOODÓW PRZEZ ŚCIANY OSŁONIĆ PRZEPUSTAMI Z RUR STALOWYCH Ø25mm.
3. ŁĄCZENIE PRZEWOODÓW W PUSZKACH PODTYNKOWYCH I HERMETYCZNYCH Ø80mm.
4. ROZLĄCZNIK Q-SA INSTALOWAĆ 1,5m NAD PODŁOGĄ.
5. SKRZYŃKĘ SP-SA INSTALOWAĆ 0,3m NAD TERENEM NA ŚCIANIE FUNDAMENTOWEJ. SKRZYŃKĘ WYKONAĆ W KLASIE SZCZELNOŚCI IP-65. WEJŚCIA PRZEWOODÓW USZCZELNIĆ NIERDZEWNYMI DŁAWICAMI GWINTOWANYMI

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-728 ŁÓDŹ ul. BYSTRZYCKA tel/fax 426781579		
TYTUL OPRACOWANIA :	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLOCY WIEJSKIEJ. ZŁAKÓW BOROWY dz nr 1244; 1482;1612. -INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYSUNKU: E-03
ADRES OBIEKTU :	ZŁAKÓW BOROWY gm. ZDUNY pow. ŁÓWICZ.	DATA: 05.2011r
INWESTOR :	GMINA ZDUNY	SKALA:
NAZWA RYSUNKU :	RZUT PRZYZIEMIA. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.	
PROJEKTOWAŁ :	BRANŻA ELEKTRYCZNA	JACEK SIĘDLECKI upr proj: 79/8019L. specjal: INŻYNIERYJNO-INSTALACYJNA
SPRAWDZIŁ :	BRANŻA ELEKTRYCZNA	ADAM GORTAT upr proj: ŁOD10654/POE/07. specjal: INŻYNIERYJNO-INSTALACYJNA
		1:50