



- **PRĘTKA PŁYTKOWA**
- **DNUT DPeZnØ6mm**
- → **IGLICA ODGROMOWA L=1.5m**
- **ZŁĄCZE POMIAROWE W IZOLACYJNEJ OBUDOWIE**

UWAGI:

1. BLASZANE POKRYCIE DACHU STANOWI NATURALNY ZWÓD POZIOMY.
2. ZWODY PIONOWE MOCOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ŚCIAN PRZED UŁOŻENIEM WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ.
3. POŁĄCZENIA ZWODÓW POZIOMYCH ZŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI. POŁĄCZENIA Z UZIOMEM OTOKOWYM SPAWANIE.
4. NA KOMINACH INSTALOWAĆ IGLICE ODGROMOWE.
5. NA ZWODACH PIONOWYCH, 0,5m NAD TERENEM INSTALOWAĆ W IZOLACYJNYCH SKRZYŃKACH ZŁĄCZA POMIAROWE.
6. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZABEZPIECZYĆ PRZED WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI.
7. UZIOM OTOKOWY UŁOŻYĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m. PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKU, UZIOM ZAKOPAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 1,2m W ODLEGŁOŚCIACH OD ŚCIAN PODANYCH NA RYSUNKU.
8. OPORNOŚĆ INSTALACJI ODGROMOWEJ: $R < 100$.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-728 ŁÓDŹ ul. BYSTRZYCKA tel/fax 426781579

TYTUŁ OPRACOWANIA :	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLIOCY WIEJSKIEJ. ZŁAKÓW BOROWY dz nr 1244; 1482;1812. -INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYSUNKU: E-08
ADRES OBIEKTU :	ZŁAKÓW BOROWY gm. ZDUNY pow. ŁOWICZ.		DATA: 05. 2011r
INWESTOR :	GMINA ZDUNY		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU :	RZUT DACHU. INSTALACJE ODGROMOWA.		
PROJEKTOWAŁ :	BRANŻA ELEKTRYCZNA	JACEK SIEDLECKI upr proj: 79/89/WŁ. specjal: INŻYNIERYJNO-INSTALACYJNA	
SPRAWDZIŁ :	BRANŻA ELEKTRYCZNA	ADAM GORTAT upr proj: ŁOD0654/POOE/07 specjal: INŻYNIERYJNO-INSTALACYJNA	