

Zduny, dnia 18.09.2015r.

Znak: PI.271.Z-1N.3.2015

Zamawiający:

Gmina Zduny, 99-440 Zduny 1c
tel. (46) 838 74 26, (46) 838-75-90, ; fax: (46) 838 74 23
e-mail: inwestycje@gminazduny.pl
www.ugzduny.bip.cc

dot. postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania:

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Zduny – Etap I w miejscowościach Zduny, Nowe Zduny, Strugienice i Maurzyce”

Gmina Zduny jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Zduny – Etap I w miejscowościach Zduny, Nowe Zduny, Strugienice i Maurzyce” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 235856-2015; data zamieszczenia: 10.09.2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie sztywności obwodowej (SN) rur PCV fi 160, z których należy wykonać przyłącza kanalizacyjne, ponieważ w projekcie technicznym oraz siwz podano zakres od SN2 do SN8.

Odpowiedź nr 1

Realizacja przyłączy kanalizacyjnych dla rur PCV Ø160 o sztywności SN4

Adnotacja Zamawiającego:

Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.

W wyniku udzielonych odpowiedzi - termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT
J. Kwiatkowski
(tytuł kierownika jednostki)
Jarosław Kwiatkowski