

Warszawa, dnia 23.06.2016 r.

Pełnomocnik Zamawiającego:

New Power Sp. z o.o.  
ul. Chełmżyńska 180 A  
04-464 Warszawa

Reprezentujący:

**Gminę Zduny**

Zduny 1C  
99-440 Zduny

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące SIWZ, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 22.06.2016 r. Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Zduny trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia, iż:

### **Pytanie 1.**

Dotyczy PPE oświetlenia ulicznego. Czy wszystkie PPE oświetleniowe kwalifikują się do profilu O wskazanego w IRiESD PGE Dystrybucja S.A.? Tj. czy spełniają poniższe warunki:

- a. Zasilanie 1 lub 3 – fazowe
- b. Moc przyłączeniowa nie większa niż 40 kW
- c. Odbiorniki oświetleniowe o stałym poborze mocy
- d. Odbiorniki oświetleniowe energii sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączenie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca.

### **Odpowiedź 1.**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie PPE oświetleniowe spełniają warunki opisane w punktach a. b. c. nie wszystkie PPE oświetleniowe spełniają punkt d.

### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

### **Odpowiedź 2.**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzieli Wykonawcy informacji z otwarcia ofert jeśli Wykonawca załączy do oferty taki wniosek.

### **Pytanie 3.**

Czy umowy dystrybucyjne dla wszystkich PPE są zawarte na czas nieokreślony?

### **Odpowiedź 3.**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że umowy dystrybucyjne dla wszystkich PPE, które przechodzą kolejną zmianę sprzedawcy zawarte są czas nieokreślony.

### **Pytanie 4.**

Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

### **Odpowiedź 4.**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że możliwe jest zawarcie umów drogą korespondencyjną.

/-/ Rafał Burski

Pełnomocnik Zamawiającego